


## Dodatečná informace č. 1 k zadávacímu řízení

název veřejné zakázky:	<b>Rekonstrukce asfaltového povrchu ulice V Zahradách a ulice V Zátíši v obci Mariánské Radčice</b>		
druh zadávacího řízení:	Veřejná zakázka malého rozsahu		
předpokládaná hodnota veřejné zakázky:	2 758 217,00 Kč		
 zadavatel:	název:	<b>Obec Mariánské Radčice</b>	
	sídlo:	Komenského 4, 435 32 Mariánské Radčice	
	IČ:	002 66 078	
	statutární orgán:	Jaroslav Sikora, starosta obce	
	tel., fax:	+420 476 744 342	
	mobil:	+420 724 136 816	
	e-mail:	<a href="mailto:podatelna@marianskeradvice.cz">podatelna@marianskeradvice.cz</a>	
	profil zadavatele:	<a href="http://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00266078">www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00266078</a>	

**Zadavatel obdržel následující žádost uchazeče o vydání dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky:**

**Žádost o vydání dodatečné informace č. 1/1 ze dne 4.12.2019:**

• **Položky soupisu prací (slepého rozpočtu):**

Mariánské Radčice - ul. V Zahradách - reko povrchu					
1	113107211R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, kam.těžené tl. do 10 cm	m2	365,00	65,70 tun
2	113151213R00	Frézování krytu nad 500 m2, bez překážek, tl 4 cm	m2	1 650,00	162,65 tun
22	997013831U00	Skládkovné směsný odpad	t	228,35	
Mariánské Radčice - ul. V Zátíši - reko povrchu					
1	113107211R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, kam.těžené tl. do 10 cm	m2	535,00	87,19 tun
2	113154112U00	Fréz živič kryt tl4cm -500m2	m2	360,00	35,49 tun
22	997013831U00	Skládkovné směsný odpad	t	122,68	

**Jedná se tedy o dva druhy odpadu:**

Skládkovné za odpad - kamenivo těžené	t	152,89
Skládkovné za odpad - z asfaltových povrchů	t	<b>198,14</b>

Dne 1 6. 2019 vstoupila v účinnost vyhláška č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem. Tato vyhláška ukládá povinnost před zahájením frézování (nebo jiným způsobem vybourání) asfaltovou směs zařadit do jedné z kvalitativních tříd ZAS - T1 až ZAS - T4.

Pokud toto zařazení neproběhne, bude frézovaná (nebo jiným způsobem vybouraná) asfaltová směs považována za odpad. Nejde-li prokazatelně o směsi vyrobené po 1. lednu 2000, jsou tyto asfaltové směsi považovány za znovuzískané asfaltové směsi kvalitativní třídy ZAS-T4 - **jedná se o nebezpečný odpad** zařazený dle Katalogu odpadů jako **17 03 01\* Asfaltové směsi obsahující dehet**.

Žádáme Zadavatele o stanovení kvalitativní třídy asfaltových směsí vyskytujících se na této stavbě tak, aby Účastníci mohli reálně ocenit položku skládkovného.

Pokud Zadavatel nestanoví kvalitativní třídu frézované nebo jiným způsobem vybourané asfaltové směsi, žádáme o **opravu položky skládkovného** v souladu s pravidly pro oceňování staveb a s výše uvedenou vyhláškou, to znamená do soupisu prací zařadit položky pro poplatek za skládku – kamenivo a „poplatek za uložení na skládce **odpadu asfaltového s obsahem dehtu kód odpadu 170 301**“.

### **Dodatečná informace č. 1/1:**

Zadavatel opomenul zohlednit vyhlášku č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem.

Pro účel výše uvedené veřejné zakázky tak dodatečně stanovujeme kvalitativní třídu asfaltové směsi na ZAS – T4.

### **Pro účel a nacenění položkových rozpočtů zakázky pak stanovujeme tyto nové podmínky:**


**1/ Skládkovné za směsný odpad (položka č.22) – bude naceněno pouze za položku č.1 v soupisu prací u obou slepých položkových rozpočtů.**

**2/ Odfrézovaný živičný kryt bude uložen na jednom místě v obci Mariánské Radčice bez skládkovacího poplatku, další nakládání s tímto materiálem nebude součástí zakázky. Součástí zakázky bude pouze odvoz tohoto materiálu na místo jeho uložení. Toto místo bude vzdáleno cca 500 metrů od místa realizace zakázky. Tento přesun bude naceněn v položce č.23 u obou položkových rozpočtů.**

**3/ Zadavatel doplňuje tuto „Dodatečnou informaci č.1“ revizí slepých položkových rozpočtů, které budou jedině platné pro splnění zadávacích podmínek!!!**

Ostatní ustanovení a požadavky zadávací dokumentace zůstávají beze změny; zadavatel odesílá uvedené informace všem uchazečům, kteří požádali, či jim byly pokyny poskytnuty, a zároveň je uveřejňuje stejným způsobem, jakým uveřejnil textovou část zadávací pokynů.

Mariánské Radčice, 4. 12. 2019



Jaroslav Sikora, starosta obce

